

Sujet : [INTERNET] RE: Création d'un parc photovoltaïque à Laramière - PC 046 154 22 A0002
De : > Franck.PEYRACHON (par Internet) <Franck.PEYRACHON@sdis46.fr>
Date : 18/05/2022 à 15:23
Pour : "DDT 46/SGSVD/ADS (Application du Droit des Sols) emis par SAVIO Edouard - DDT 46/SGSVD/ADS" <ddt-sgsvd-ads@lot.gouv.fr>

Madame Estelle LABOUR,

Par mail ci-dessous référencé, vous sollicitez l'avis du SDIS sur la création d'un parc photovoltaïques sur la commune de LARAMIERE.

Vous trouverez en pièce jointe les recommandations techniques du SDIS du lot concernant l'installation de panneaux photovoltaïques au sol.

Ces recommandations sont applicables à l'exception du §1.1, compte tenu de l'implantation de la citerne incendie de 120m3 qui sera disposée à l'entrée du site.

Mon service se tient à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.

Bien cordialement.

Commandant Franck PEYRACHON
Chef du Service Préparation Opérationnelle (Prévention et Prévision)
Groupement des Services Opérationnels
Service Départemental d'Incendie et de Secours du LOT
194, rue Hautesserre BP - 60102
46002 CAHORS cedex 9
Tél: 05.65.23.05.72
email: franck.peyrachon@sdis46.fr

Faites un geste pour la planète, n'imprimez ce message que si nécessaire
Il n'y a pas de petits gestes, quand on est 60 millions à les faire !

De : Service Prévention (SDIS46) <service.prevention@sdis46.fr>
Envoyé : mercredi 18 mai 2022 13:32
À : Franck PEYRACHON <Franck.PEYRACHON@sdis46.fr>
Objet : TR: Création d'un parc photovoltaïque à Laramière - PC 046 154 22 A0002

Pour instruction

LOGO SDIS
2001

Mme STEININGER Nathalie
Assistante au chef de Groupement
Secrétariat du Groupement Des Services Opérationnels
SDIS 46
nathalie.steinger@sdis46.fr
Tél : 05.65.23.05.78
Fax : 05.65.23.05.60

De : ddt-sgsvd-ads@lot.gouv.fr [<mailto:ddt-sgsvd-ads@lot.gouv.fr>]
Envoyé : mercredi 18 mai 2022 13:27
À : Service Prévention (SDIS46) <service.prevention@sdis46.fr>
Objet : Création d'un parc photovoltaïque à Laramière - PC 046 154 22 A0002

Bonjour,